

# مذكرة داخلية

## دائرة الصيانة الميكانيكية



شركة السماة لتوليد الكهرباء  
Samaa Electric Power Co. (SEPCO)

### مرفق رقم 1

القدرات في الجدول أدناه (مرفق شروط و متطلبات استئجار الونشات)

قدرة /طن	الصنف	No.
16 طن	ونش	1
20 طن	ونش	2
25 طن	ونش	3
35 طن	ونش	4
45 طن	ونش	5
50 طن	ونش	6
60 طن	ونش	7
70 طن	ونش	8
80 طن	ونش	9
100 طن	ونش	10
120 طن	ونش	11
200 طن	ونش	12
220 طن	ونش	13
250 طن	ونش	14
280 طن هيدروليكي	ونش	15
30 -15 طن	سطحه مزودة بونش	16
12 متر	سطحه تريلا	17
60 طن	لوبوي	18
(أقصى ارتفاع 28 متر)	ونش مزود بسلة لرفع الاشخاص	19





# مذكرة داخلية

## دائرة الصيانة الميكانيكية

### مرفق رقم 2

#### شروط العطاء في حالة استئجار الونشات

- 1 يجب تقديم الأسعار للونشات المذكورة أعلاه محسوبة على أساس التكلفة اليومية لمدة يوم واحد (8 ساعات عمل من وقت وصول الونش للموقع) وكذلك التكلفة في حال استمرار العمل لمدة أكثر من يوم واحد مع احتساب سعر اليوم الأول كسعر الأيام المتالية .  
العمل على مدار جميع أيام الأسبوع وكذلك أيام الإجازات الأسبوعية ( يومي الجمعة والسبت ) وأيام العطل الرسمية .  
سيتم احتساب أجرة ساعة العمل الإضافي بعد 8 ساعات عمل من وقت وصول الونش للموقع وأيام العطل الرسمية والإجازات الأسبوعية بنفس سعر ساعة أجرة العمل العادي .
- 2 يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء تأمين حاجة المحطة فورا عند استدعائها على مدار أيام السنة و خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت التبليغ وفي جميع الأحوال والظروف .
- 3 على الشركة المحال عليها العطاء توفير عناوين للتواصل الرسمي مثل ( رقم فاكس ، بريد الكتروني ) في حال عدم تأمين حاجة المحطة من الونشات بعد 24 ساعة من التبليغ سيتم خصم 50 دينار عن كل ساعة تأخير او 500 دينار عن كل يوم تأخير من فاتورة الشركة المحال عليها العطاء .
- 4 تقديم قائمة للأليات التي تمتلكها المؤسسة تشمل نوع الآلية و القدرة و سنة الصنع بحيث تكون المؤسسة تمتلك 50% من الآليات المطلوبة ، أفضلية الإحالة للونشات الحديثة .
- 5 يجب أن تكون الونشات بحالة ميكانيكية جيدة وان يكون مرخص طبقا لقوانين السارية و النافذة و مزود بكل ما يلزم لضمان استمرار العمل بشكل سليم .
- 6 يجب ان تكون جميع رخص الونش و الآليات و السائق سارية المفعول بحيث لن يتم ادخال أي آلة غير مرخصة و مؤمنة من إدارة ترخيص المركبات وعلى شركة تأمين البديل مع تحمل تكاليف التأخير حسب النقطة 15 أدناه .
- 7 يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة و فحص + (Load test)
- 8 استلام الاحالة و صادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا لـ BS 7121-3
- 9 يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لجميع سائقي الونشات المتقدمة لها في العطاء بحيث تكون سارية المفعول لمدة سنة ميلادية من بداية استلام الاحالة و صادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا لـ BS 7121-3
- 10 يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لجميع مساعدي سائقي (Rigger) الونشات المتقدمة لها في العطاء سارية المفعول لمدة سنة ميلادية من بداية استلام الاحالة و صادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا لـ BS 7121-3
- 11 في حال الشك في قدرة الونش على أداء الرفعية أو عدم مطابقته لمتطلبات السلامة يحق لشركة السمرة استدعاء طرف ثالث لإجراء فحص للونش او السائق و في حال تأكيد عدم المطابقة ستحمل الشركة المحال عليها العطاء تكاليف الفحص و توفير بديل مناسب و خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير او 1000 دينار عن كل يوم تأخير .
- 12 على الشركة المحال عليها العطاء توفير أدوات الرفع المناسبة بدون أسعار إضافية (غفات "الرفع الحاويات" ، سلة لرفع الأشخاص ، معدات رفع الكرفانات) عند الطلب مفحوصة و سارية المفعول و صادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا لـ LOLER
- 13 في حالة وجود ملاحظات فنية، مثل: (وجود تهريبيات زيوت أو عدم قدرة الونش على تحديد الحمل المرفوع.... الخ) أو ملاحظات سلامة على (الونش أو السائق أو موجة السائق أو المساعدين) ، مثل: (عدم وجود شهادات الفحص أعلاه للونش أو السائق أو الموجة، عدم الالتزام بتعليمات السلامة داخل المحطة من ارتداء معدات السلامة الشخصية، التدخين في غير الأماكن المصرح بها، الاستهتار في العمل)... الخ سوف يتم خصم ساعتين عمل عن كل ساعة تأخير و لن يتم احتساب أي تكاليف إضافية (كمعدل إضافي أو أيام عمل إضافية).
- 14 سيتم استدعاء الشركة المحال عليها إلى الموقع للمعاينة وتحديد زاوية الرفع والمسافة الأفقية وذلك لاختيار وتحديد الونش المناسب لمناولة الأوزان المختلفة لأجزاء التربينات الغازية والمولدات التي سيتم فكها وإجراء الصيانة لها.
- 15 عملية الاستئجار للونشات ليست الزامية وتم حسب الطلب.