

شراء خدمة صيانة انظمة تحسس الحريق نوع SIMPLEX FIRE DETECTION SYSTEM

- أن تكون الشركة المتقدمة مؤهلة للعمل على نظام Simplex Fire Detection System مع ما يثبت ذلك.
- أن تملك الشركة المتقدمة صلاحية الولوج الى برمجيات Simplex لنظام تحسس الحريق ضمن المستويات المختلفة
- أن تملك الشركة المتقدمة ممثل محلي لخدمة العقد مع ضرورة الاستجابة الفورية للاعطال الطارئة.
- أن لا يقل عدد الزيارات الشهرية فيما يتعلق بالصيانة الوقائية عن 12 زيارة خلال العام (زيارة كل شهر) تشمل صيانة الأنظمة المعرفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية في محطة السمرا حسب كتيبات الصيانة والتشغيل من الجهة الصانعة والمتوافقة مع المواصفات الدولية ذات الصلة.
- أن تملك الشركة المتقدمة القدرة على تأمين قطع الغيار اللازمة في حال احتاج الأمر بحيث يتم شراؤها بحسب التوصية أصولا من قبل شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
- أن تقوم الشركة المتقدمة بتزويدنا بسجل للعملاء Reference List والشهادات والمراجع المرتبطة بذلك.
- يأخذ بعين الاعتبار أن لدينا في محطة كهرباء السمرا فريق للمساعدة في عمليات الصيانة بأنواعها تحت إشراف الشركة المتقدمة .
- يأخذ بعين الاعتبار بأن المعدات و العدد الاعتيادية للصيانة من عدد شخصية و غيرها سيتم تأمينها من خلال محطة السمرا أما العدد الخاصة بالفحوصات الروتينية و الخاصة فيتم تأمينها من خلال الشركة المتقدمة .
- على الشركة المتقدمة تزويدنا بتقرير شهري عن الصيانة الوقائية الشهرية و تقرير في حال الصيانة الطارئة يشمل وصف العطل و الإجراء المتخذ و RCA و أي توصيات أخرى .
- يفضل زيارة الموقع لإجراء المسح الميداني حسب المناسب قبل التقدم بعرض السعر.
- يفضل زيارة الموقع لإجراء المسح الميداني حسب المناسب قبل التقدم بعرض السعر